



Nebengebäude Haus11

LEGENDE FESTE LABORMÖBEL		
lfd Nr	Objekt	Raster
1	Laborspüle	60 120
2	Stirnpüle Doppelarbeitsisch	150 180
3	Handwaschbecken	
4	Wandarbeitsisch inkl. Medienzelle	60 90 120 150
5	Doppelarbeitsisch inkl. Medienzelle	60 90 120 150
6	Arbeitsisch ohne Medienzelle	60 90 120 150
7	Medienwandkanal	60 90 120 150
8	Medienkanal deckenmontiert	60 90 120 150 180
9	Mediensäule	
10	Laminar Flow	
11	Abzug	
12	Lösemittel- / Gasflaschenschrank	45 60 90 120
13	Laborschrank	
14	Dokumentationstisch	
15	Dokumentationsdoppeltisch	
16	Dokumentationsregal	
17	Lagerregal / Kühlraum-Lagerregal	
18	Abluflesse	
19	VPA: Vakuumpumpenunterschrank mit Abluft	
20	RW: Unterschrank mit Reinstwasseranlage	
21	Rolltisch, T=90	45 120
22	BA: Bodenabsaugung	
23	Medienzelle ohne Tisch	120
24	Auszugsschrank	30 60
25	Soforthilfeschrank	45 60
26	Tieftisch	90

- 1

SD

V

Übergabepunkt Medien

ELT

Gase

flüssige Medien

Überabgezone ELT

Überabgezone Sanitär

24h-Dauerabluft

örtliche Abluft

Notaus-Schalter
- Medienzuleitungen

Gas

flüssiges Medium

Zeile:

S

A

G

Position der Medienzuleitung für Trinkwasser kalt bezogen auf die Gebäudeachsen

Position der Medienzuleitung für Druckluft bezogen auf die Gebäudeachsen

Der Pfeil gibt die Installationsrichtung vor.

Die Positionen der übrigen Medienzuleitungen sind der Detailzeichnung zu entnehmen.
- KG 474 Labortechnische Anlagen

KG 612 Besondere Ausstattung

Grundlagen-Plan Objektplanung:
V84_2387_AR_G_E0_A_0010_zzj (17.04.2020)

PLANHISTORIE		
V84_2387_AR_G_E0_A_0010_zzj → 007_V84_5_LA_G_O01_0001_n ← 007_V84_5_LA_G_O01_0001_n		
-m	Eintritt Laborspüle in Spezialdiagnostik (E0.014) - Zeile 50 XVII	05.10.2020 PKI
-j	Laborspüle LPH 5 medifaciles auf Basis Architekturgrundriss zzj (17.04.2020, LPH 5)	27.04.2020 PKI
-k	Laborspüle LPH 5 medifaciles auf Basis Architekturgrundriss zzj (07.04.2020, LPH 5)	07.04.2020 PKI
-l	Änderung Symbolik: Sanitärtechnische, Anpassung Kühlzellen und Notaus-Schalter	10.09.2019 PKI
-l	Erstellung LPH 5 Medien in PCRS (E0.014) sowie Architekturen für Umkleisabzug Abzüge	26.06.2019 PKI
-h	Anpassung der Medienzuleitungen, Anpassung der Kühlzellen	23.05.2019 PKI
-g	Tausch Laborzellen I und II im Laborkomplex (E0.032)	10.04.2019 PKI
-f	Anpassung der Medienzuleitungen und der Medienzuleitungen	22.02.2019 PKI
-e	Positionierung der Medienzuleitungen	24.09.2018 PKI
-d	Notaus-Schalter (Feuerlöscher und Verbandkasten) sowie Notaus-Schalter ergänzt	24.08.2018 PKI
-c	Anpassung des Handwaschbeckens, Zeile X (Spezialdiagnostik) und der Regale in Deckzone 3	17.08.2018 PKI
-b	Anpassung der Überabgezogene gemäß Anmerkungen TGA	15.08.2018 PKI
-a	Laborspüle LPH 5 medifaciles auf Basis Architekturgrundriss Index ab (01.02.2017, LPH 5)	02.08.2018 PKI
-	Laborspüle LPH 5 medifaciles auf Basis Architekturgrundriss Index ab (01.02.2017, LPH 5)	14.12.2017 YDI
INDEX	ÄNDERUNG	DATUM GEZ

ALLE MAßE SIND VOR ORT VERANTWORTLICH ZU PRÜFEN!
007_V84_5_LA_G_O01_0001_n

Übersicht:

Projekt:

Wirtschaftsgebäude (Versorgungszentrum)
Zentrum für Labordiagnostik
1. BA / Ebene 0 und Ebene 1

Bauherr:

Uniklinik Köln
vertreten durch:
medifacilities GmbH
Gleueler Str. 66, 50931 Köln

Planinhalt:

Laborplanung (Feste Laboreinrichtung)
Ebene 0 (1.OG)
Grundriss Laborebene

Leistungsphase:

Ausführungsplanung

Plan-Nr.:

007_V84_5_LA_G_O01_0001_n

Projekt-Nr. MF:

2015 165

Datum Erstellung:

14.12.2017

Datum Index:

25.09.2025

Maßstab:

1:100

gezeichnet:

mf-YDI

Index:

-n

Blattgröße:

DIN A0

geprüft:

mf-PKI

Architekturbüro:

medifacilities Bau

architekturbüro:

m. schönfeld

medifacilities GmbH

Gleueler Str. 66
50931 Köln
Tel: +49 221 478 9401
Fax: +49 221 478 9401
www.medifacilities.de

architekturbüro

Dipl.-Ing. J. Schönfeld
28180 Rastdorf
Tel: +49 221 478 9401
Fax: +49 221 478 9401
E-Mail: schoenfeld@schonfeld.de