

LEGENDE GEBÄUDEAUTOMATION

- Kabeltrasse Gebäudeautomation
- KL = Kabelleiter
- AUT = Automationsschwerpunkt
- Nr. Steigepunkt
- Steigepunkt
- F90 = Brandschutz
- SE = Steuereinheit Feuchtefühler
- Feuchtefühlerband

- 1 = Schlüsselschalter
- 2 = Raumbediengerät/Laborsteuerung
- 3 = Gas-Not-Aus Schalter

Regeldetail Anordnung Tür-Bereich (Raumseitig) Labore

Anmerkung:

- Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit dem letztgültigen Architektenplan!
- Baulichkeiten insbesondere Schlitze und Durchbrüche sind vor Baubeginn zu überprüfen!
- Grundsätzlich sind vorhandene Schlitze und Durchbrüche in Abstimmung mit den anderen Gewerken zu verwenden!
- Zusätzliche Stemm- und Kernbohrarbeiten, Konstruktionen und Sonderaufhängungen sind zwingend mit dem Tragwerksplaner und der örtlichen Bauleitung abzustimmen!
- Die genauen Lagen von Deckeneinbauten sind dem Deckenspiegelplan des Architekten zu entnehmen!
- Bei Unstimmigkeiten ist die Bauleitung zu informieren!
- Dieser Plan ist kein Ersatz für die Werks- und Montageplanung der ausführenden Firma!
- Brandschotte sind grundsätzlich gemäß Zulassungsbescheid und bauaufsichtlichem Prüfzeugnis herzustellen!

Planverfasser | Lage

- ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS -
- KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG -
- NUR ZUR INFORMATION -

ältere Projektnr.: | ersetzt durch:

330_23_009_TGA_6_GR_23100_480_ErdG_EG11_1_P

Übersicht

Vorabzug - nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer:
330

Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Bezirk: 1

Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz,50923 KÖLN

Planbezeichnung/Darstellung
Grundriss Erdgeschoss
Installationsplan Gebäudeautomation

Datei-Name: 19307_CDK_Ausführung40

Gewerk: Gebäudeautomation	Plotdatum: 29.04.2026 11:24:38	Maßstab: 1 : 50	
Vermerke,Sonderregelungen:	Abteilung: Nr. 6.6.04	Layout: DIN A0 lang (1.189 mm x 841 mm)	
	Projektleiter: Gü / Kis	Version zum Ausführungsplan: 1	31.10.2024