



LEGENDE SICHERHEITSBELEUCHTUNG		
Symbol	Bezeichnung	
	Sicherheitsleuchte LED - sym. Einbau	25mA
	Sicherheitsleuchte LED - sym. Anbau (Montage an Rohdecke / Kabeltrasse / Leuchtschiene)	25mA
	Piktogramm LED	12mA
	Leuchte über Umschaltweiche	
	Sicherheitsleuchte LED - Anbau 770m für höhere Ausleuchtung	40mA
	Sicherheitsleuchte LED - Anbau IP 65 für Außenbereich	47mA
	Sicherheitsleuchte LED - asym. Einbau	25mA
	Sicherheitsleuchte LED - asym. Anbau (Montage an Rohdecke / Kabeltrasse / Leuchtschiene)	25mA
	Kabel / Leitung mit Funktionssicherheit E30, NIKON-J 3x2,5mm²	
	Vorsicherung (Strömungsangabe A dem Plan entnehmen)	

In den Verteilungen ist jeweils eine Platzreserve von 30% vorzuhalten!

Der Bedarf an der tatsächlichen Außenbeleuchtung ist im zuge der weiteren Ausarbeitung zu überprüfen und die Kapazität ggf. anzupassen.


Für die Feuerlöscher und andere Sicherheitseinrichtungen wurden asym. Sicherheitsleuchten vorgesehen. Diese können auch gegen geeignete Spot-Leuchten gewechselt werden.

Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:
08.09.2025			Abgabe AFU	A
05.06.2026			Anpassung gemäß Abstimmung	B

Planverfasser

–ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS–
–KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG–
–NUR ZUR INFORMATION–

330–23–009–ELT–5–SC–60000–440–SiBel–XX2X–B–P



Vorabzug, nicht zur Ausführung bestimmt

Gebäude-Nummer: 330		
Gebäude: CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Didaktiken der Naturwissenschaften der Universität zu Köln		
Bauteil:		
Anschrift: Universität zu Köln, Albertus-Magnus-Platz, 50923 KÖLN		
		Universität zu Köln Der Kanzler Dieter H. S. Albertus-Magnus-Platz 50923 Köln

Planbezeichnung/Darstellung Schema Sicherheitsbeleuchtung Bauteil B			
Datum:			
Date Name: 330–23–009–ELT–5–SC–60000–440–SiBel–XX2X–B–P		Prozessdatei: 05.06.2026	
Gewerk: TGA Elektro		Modell: ---	
Version: ---		Prozessdatei: 08.09.2025	
---		Layout: 1189/841	
---		Gezeichnet: ---	
---		Index und Industriestandard: ---	
---		05.06.2026	