

- Meldersockel mit Blitzleuchte
- Meldersockel mit Blitzleuchte und Hupe
- Handmelder AP
- Linienmelder Sender
- Linienmelder Reflektor
- Meldersockel mit Blitzlicht + Mehrkriterienmelder
- Meldersockel mit Mehrkriterienmelder
- Meldersockel mit Mehrkriterienmelder (in AHD)
- Meldersockel mit Blitzl. + Mehrkriterienmelder und Hupe
- Meldersockel mit Mehrkriterienmelder mit Hupe
- Meldersockel mit Mehrkriterienmelder mit Hupe (in AHD)
- Meldersockel mit Mehrkriterienmelder (DB)
- Koppler
- Auswertereinheit RAS
- Feuerwehrschlüsseldepot in Steele
- Freischaltelement
- Feuerwehrinformationszentrum
- Blitzleuchte Aussenfassade
- Brandmeldeleitung J-H(SI)-H 2x2x0,8 rot
- Brandmeldeleitung E30 JE-H(SI)-H 2x2x0,8 rot
- Brandmeldeleitung E30 JE-H(SI)-H 10x2x0,8 rot

Index	Datum	Änderung	gezeichnet
1	18.03.2025	Angabe LVS	
2	03.06.25	Anpassung laut Vorlage	

-ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS-
-KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG-
-NUR ZUR INFORMATION-

Agente Projekt:

Agente Name:

Bauherr:

Universität zu Köln

Ort und Datum:

Unterzeichnet:

330-23-009-ELT-5-SC-60000-450-BMA-XX20-B-P

Objekt:

Objekt-Nummer:

330

Objekt:

CDK - Neubau des Departments für Chemie und die Disziplinen der Naturwissenschaften der Universität zu Köln

Strasse:

Anschrift:

Universität zu Köln, Albert-Magnus-Platz,50923 KÖLN

Planbezeichnung/Erstellung

BMA Schema Gebäudebauteil B

Gezeichnet:

Gezeichnet:

330-23-009-ELT-5-SC-60000-450-BMA-XX20-B-P

Gezeichnet:

03.06.25

Gezeichnet:

2050/841

Gezeichnet:

03.06.25

Gezeichnet:

03.06.25

Gebäude Ring 2

3.OG

2.OG

1.OG

EG

SG

UG

Gebäude Ring 2

18.03.2025 15:00:00