

Ⓜ Elektromotor Sonnenschutz
(als Einzelzuleitung zu jedem Motor)

Gewerk Fassade:
Anschlusskabel mit 3m Kabelpeitsche.
Gewerk Fassade zieht das Anschlusskabel durch die Fassadenöffnung und wickelt es innenseitig auf. Gewerk ELT übernimmt die Leitung und führt die innenseitige Endverlegung + Anschluss durch. Ebenso verschließt Gewerk ELT die Fassadendurchdringung.

	KNX Linien-Bereichskoppler
	Wetterzentrale KNX
	DALI / KNX Gateway
	KNX - Spannungsversorgung
	KNX Präsenzmelder
	KNX Präsenzmelder - Tageslicht gesteuert
	KNX Überspannungsschutz
	KNX Bedienpanel
	KNX Taster für Jalousien
	KNX IP-Schnittstelle
	KNX Binäreingabegerät
	KNX 4-fach Binäreingabegerät, Potentialfrei
	KNX 8-fach Binäreingabegerät, Potentialfrei
	KNX Schaltfaktor 4-fach
	Magnetkontakt
	KNX Taster 4-fach
	KNX Taster 8-fach
	KNX Linienkoppler


- Hauptlinie KNX EIB H-(ST)-H 2x2x0,8
- Buslinie KNX EIB H-(ST)-H 2x2x0,8
- NHXMH-J 3x2,5 230V AC
- DALI-Bus Leitung 5x1,5mm² (halogenfrei)
- Fernmeldeleitung J-H(ST)H 2x2x0,8mm

–ANHANG ZUM LEISTUNGSVERZEICHNIS–
–KEINE AUSFÜHRUNGSPLANUNG–
–NUR ZUR INFORMATION–

Bauherr
Universität zu Köln

Ort und Datum: Unterschrift:

--	--



Gebäude-Nummer: 



Date/prep:

