Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen
Betriebssitz
Postfach 101653 · 45816 Gelsenkirchen

Straßen.NRW
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Betriebssitz

Kontakt: Vergabeservice
Telefon: entfällt
Fax: entfällt
E-Mail: siehe Ziffer 2 Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes
Zeichen: L284\45-2622\WB01(2000\45-26-0087\RB/
Datum: 11.11.2026

Nachsendeschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

45-26-0087	Brückenersatzneubau Hoffnungsthal
45-2622	L284 Ersatzneubau Sülzbrücke Hoffnungsthal 5009518

2. Nachsendung zur Ausschreibung / Teilnahmewettbewerb

Anlagen:

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur o. a. Baumaßnahme sind Bieterfragen eingegangen, deren Antworten der Vergabestelle auch für Sie von Belang sind.

1. Nachricht

Eingegangen: 11.11.2026 / 08:46
Betreff: Div. Fragen

Nachricht des Unternehmens:
1. Kann angenommen werden, dass im Auftragsfalls, die der Ausschreibung beigefügten Pläne, auch im DWG-Format dem AN zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden können? Die Angabe ist für uns wichtig, damit wir den Umfang der OZ 01.01.0005 richtig kalkulieren können.

2. Wir bitten um Angabe in welcher OZ die "Halftenschienen" in den Betonfertigteile zu kalkulieren sind. Selbiges gilt für die in den Plänen dargestellten "Koboldanker" in den Fertigteilen zur Lagesicherung

Fragen / Antworten:

1.1 Pläne Achse 20

Frage:

Kann angenommen werden, dass im Auftragsfalls, die der Ausschreibung beigefügten Pläne, auch im DWG-Format dem AN zur weiteren Bearbeitung zur Verfügung gestellt werden können? Die Angabe ist für uns wichtig, damit wir den Umfang der OZ 01.01.0005 richtig kalkulieren können

Antwort der Vergabestelle:

☒ Ja, die Annahme ist richtig. ☐ Nein, die Annahme ist nicht richtig.
Die Pläne werden auch im DWG-Format übergeben

_ _

Fragen / Antworten:

1.2 Zuordnung Einbauteile

Frage: Wir bitten um Angabe in welcher OZ die "Halftenschienen" in den Betonfertigteile zu kalkulieren sind. Selbiges gilt für die in den Plänen dargestellten "Koboldanker" in den Fertigteilen zur Lagesicherung

Antwort der Vergabestelle:

☐ Ja, die Annahme ist richtig. ☐ Nein, die Annahme ist nicht richtig.
Die „Halfenschienen o. glw.“ dienen zur Befestigung der Leitungen in sind den OZ 02.06.0019, 02.06.0021 und 02.06.0022 zuzuordnen.
Die „Koboldanker o. glw.“ dienen der Verankerung der Traggerüste und sind entsprechen der OZ 02.04.0024 zuzuordnen

_ _

(Er-) Öffnungstermin

Der Termin zum Ablauf der Angebotsfrist bleibt unverändert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag